

Referenz Armaturen Anlagenbau

Kundenangaben

Objekt	Sanierung und Erweiterung GWPW Rägelerhof
Ausführung	2020
Bauherr	EW Rothrist AG
Ingenieur	Ryser Ingenieure AG
Rohrleitungsbau	Fischer Rohrleitungsbau AG
Lieferung Pumpen	Häny AG

Betriebsdaten

Medium: Trinkwasser

- Für zwei neue Leitungen von Rothrist nach Oftringen:
Installation von zwei Pumpen (Häny AG), Leistung von max.
4000 l/min pro Pumpe

- Revision der vier bestehenden Pumpen inkl. der Rohrleitung
und Armaturen

Armaturen:

WAVE Absperrklappen DN 200 / DN 250 / DN 300
Düsenrückschlagventil DN 200 / DN 250
INFINITY Schieber DN 100 / DN 150

Projektfotos

